

令和6年度 臭気濃度測定結果

(1)163kℓ/日設備 低濃度脱臭装置出口

令和6年度第1回(採取日:令和6年7月19日)

計量項目	規制基準値 (単位:m³ N/h)	計量結果 (単位:m³ N/h)
アンモニア	30.1	0.0077
メチルメルカプタン	0.060	<0.00005
硫化水素	0.60	<0.0001

(2)55kℓ/日設備 低濃度脱臭装置出口

令和6年度第1回(採取日:令和6年7月19日)

計量項目	規制基準値 (単位:m³ N/h)	計量結果 (単位:m³ N/h)
アンモニア	33.1	<0.005
メチルメルカプタン	0.066	<0.00005
硫化水素	0.66	<0.0001

(3)55kℓ/日設備 高・中濃度用脱臭装置出口

令和6年度第1回(採取日:令和6年7月19日)

計量項目	規制基準値 (単位:m³ N/h)	計量結果 (単位:m³ N/h)
アンモニア	25.9	<0.005
メチルメルカプタン	0.052	0.02
硫化水素	0.52	0.011

令和6年度第2回(採取日:令和7年1月9日)

計量項目	規制基準値 (単位:m³ N/h)	計量結果 (単位:m³ N/h)
アンモニア	21.8	<0.005
メチルメルカプタン	0.044	<0.00005
硫化水素	0.44	<0.0001

(4)55kℓ/日設備 高・中濃度用脱臭装置入口

令和6年度第1回(採取日:令和6年7月19日)

計量項目	規制基準値 (単位:m³ N/h)	計量結果 (単位:m³ N/h)
アンモニア	25.9	<0.005
メチルメルカプタン	0.052	0.02
硫化水素	0.52	0.0085

令和6年度第2回(採取日:令和7年1月9日)

計量項目	規制基準値 (単位:m³ N/h)	計量結果 (単位:m³ N/h)
アンモニア	21.8	<0.005
メチルメルカプタン	0.044	<0.00005
硫化水素	0.44	0.00014

※ 今回(第1回測定)の結果はすべての項目において発生減基準値に適合しています。

※ 今回の結果はすべての項目において発生減基準値に適合しています。
(第2回測定は55kℓ/日設備高・中濃度脱臭設備のみ実施)