

脱水汚泥の含有試験結果（採取日：令和7年10月1日）

55 kℓ/日設備脱水汚泥

含有試験			
分析項目	単位	分析結果	基準値
クロム (Cr)	mg/kg	16	500
カドミウム (Cd)	mg/kg	1.4	5
鉛 (Pb)	mg/kg	9	100
ひ素 (As)	mg/kg	8	50
ニッケル (Ni)	mg/kg	13	300
水銀 (Hg)	mg/kg	0.17	2
炭素窒素比 (C/N 比)	-	8	

163 kℓ/日設備脱水汚泥

含有試験			
分析項目	単位	分析結果	基準値
クロム (Cr)	mg/kg	15	500
カドミウム (Cd)	mg/kg	0.7	5
鉛 (Pb)	mg/kg	6	100
ひ素 (As)	mg/kg	7	50
ニッケル (Ni)	mg/kg	10	300
水銀 (Hg)	mg/kg	0.18	2
炭素窒素比 (C/N 比)	-	7	

※ 今回の結果はすべての項目において管理基準に適合しています。