

脱水汚泥の含有試験結果（採取日：令和7年11月5日）

55 kℓ/日設備脱水汚泥

含有試験			
分析項目	単位	分析結果	基準値
クロム (Cr)	mg/kg	14	500
カドミウム (Cd)	mg/kg	1.4	5
鉛 (Pb)	mg/kg	15	100
ひ素 (As)	mg/kg	5	50
ニッケル (Ni)	mg/kg	10	300
水銀 (Hg)	mg/kg	0.65	2
炭素窒素比 (C/N 比)	-	9	

163 kℓ/日設備脱水汚泥

含有試験			
分析項目	単位	分析結果	基準値
クロム (Cr)	mg/kg	25	500
カドミウム (Cd)	mg/kg	1.4	5
鉛 (Pb)	mg/kg	9	100
ひ素 (As)	mg/kg	8	50
ニッケル (Ni)	mg/kg	24	300
水銀 (Hg)	mg/kg	0.28	2
炭素窒素比 (C/N 比)	-	6	

※ 今回の結果はすべての項目において管理基準に適合しています。
これにより、中止していた脱水汚泥のリサイクル処分を再開いたしました。