

脱水汚泥の含有試験結果（採取日：令和8年6月11日）

55 kℓ/日設備脱水汚泥

含有試験			
分析項目	単位	分析結果	基準値
クロム（Cr）	mg/kg	270	500
カドミウム（Cd）	mg/kg	1.2	5
鉛（Pb）	mg/kg	6	100
ヒ素（As）	mg/kg	3	50
ニッケル（Ni）	mg/kg	11	300
水銀（Hg）	mg/kg	0.09	2
炭素窒素比（C/N 比）	-	10	

163 kℓ/日設備脱水汚泥

含有試験			
分析項目	単位	分析結果	基準値
クロム（Cr）	mg/kg	17	500
カドミウム（Cd）	mg/kg	1.4	5
鉛（Pb）	mg/kg	11	100
ヒ素（As）	mg/kg	5	50
ニッケル（Ni）	mg/kg	13	300
水銀（Hg）	mg/kg	0.11	2
炭素窒素比（C/N 比）	-	7	

※ 今回の結果はすべての項目において管理基準に適合しています。