

令和8年度 下水道放流水

計量項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
水素イオン濃度	pH	5.0-9.0	7.5											
生物化学的酸素要求量	mg/l	600	41											
浮遊物質量	mg/l	600	56											
アンモニア性窒素	mg/l		26											
亜硝酸性窒素	mg/l		0.03											
硝酸性窒素	mg/l		<0.1											
ノルマルヘキサン 抽出物質含有量(鉱油類)	mg/l	5	<1											
ノルマルヘキサン 抽出物質含有量(動植物油脂類)	mg/l	30	<1											

※今回の結果（4月）はすべての項目において排水基準に適合しています。